

ELEKTRILEVI OÜ VIRUMAA REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 246455

Väljastatud: 17.11.2016

Kehtivad kuni: 17.11.2018

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloomustus:

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x160A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

KOHTLA-JÄRVE

35/10/6

Toitefiider:

Ontika:JA0

Jaotusalajaam:

Ontika 2:

(Kohtla-Järve)

Sektsioon:

Jaotusfiider:

projekteeritav

Pingi detailplaneeringu ala varustamine elektrienergiaga näha ette olemasoleva Ontika 2 10/0,4 kV alajaama baasil 0,4 kV maakaabelliiniga detailplaneeringu alale planeeritavatesse liitumiskilpidesse. Ontika 2 alajaam asendatakse uue HEKA tüüpi komplektalajaamaga. Näidata planeeringus ära rajatava 0,4 kV maakaabelliini asukoht ja servituudi ala alates toitealajaamast kuni liitumiskilpide asukohtadeni.

Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena teelasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad (Viide- Nõuded madalpinge kaablivõrgu projekteerimiseks).

Kanda planeeringule kõik olemasolevad elektriliinid, näidata ära nende kaitsetsoonid ja näha ette servituudialad.

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruuntidel tuleb seada Elektrilevi OÜ-le notariaalne maakasutusõigus enne kinnistu(te) müüki. Detailplaneerimise projektiga määrata soovitavalt ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad.

Planeeringu tehniline lahendus peab enne kooskõlastamist saama kirjaliku heakskiidu tehnilised tingimused koostanud isikutelt. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste tingimuste väljastajale saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta. Väljastpoolt

detailplaneeringuala sisenevatele elektriliinidele peab olema sõlmitud ELV kasuks kirjalik kokkulepe.

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil: Lääne-Virumaal Rakveres, Kreutzwaldi 26, tuba 214, tel 53060958. Kooskõlastamise päevaks esitada projekti tehnovõrkude osa digitaalkujul dwg formaadis aadressil: priit.magi@elektrilevi.ee . Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. *Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:* **Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Peeter Slavski
Võrgu planeerija

Koostas: Peeter Slavski Väljastanud: Urve Viisitam 17.11.2016

Telefon: 51 29 835

