



Hr Kaljo Kaarus

Ranna tee 50
12111 TALLINN


Meie 24.11.2006 nr 32-6-11-10523

Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamine

Lugupeetud härra Kaarus

Teavitame Teid keskkonnaministri poolt antud nõusolekust (kiri 08.11.2006 nr 11-11/13570-2) Kohtla valla Ontika küla Pingi kinnistule (32001:002:0082) planeeritava Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi avava puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamisest 30 meetrini.

Austusega


Agu Värimäe
juhataja

Lisa: Keskkonnaministeeriumi 08.11.2006 kiri nr 11-11/13570-2 koopia- 1 lehel 1 eks.

Ljudmila Bogdanova 33 24 402



Agu Värimäe
Juhataja
Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
Pargi 15
41537 Jõhvi
Ida-Viru maakond

Teie: 01.11.2006 nr 32-6-1/9930

Meie: 08.11.2006 nr 11-11/13570 -2

Puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamine

Austatud härra Värimäe


“Veeseaduse” § 28 lõike 4 punkti 2 alusel **nõustun** Ida-Viru maakonda Kohtla valda Ontika küla Pingi kinnistule (32001:002:0082) planeeritava Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi avava puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamisega 30 meetrini.

Sanitaarkaitseala vähendamisel on arvestatud, et puurkaevust võidakse vett võtta üle 10 m³ ööpäevas, vett kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks ning põhjavesi on hästi kaitstud.

Lugupidamisega


Rein Randver
Minister

Kersti Ritsberg, 626 2858
Kersti.Ritsberg@envir.ee



Narve mnt 7a
15172 Tallinn
Reg nr 70061231

telefon 626 2802
faks 626 2801

min@ekm.envir.ee
www.envir.ee

PINGI KINNISTU GEOLOOGILIS-HÜDROGEOLOOGILINE LÄBILÕIGE

	Geol. indeks	Sügavus- vahemik	Litoloogiline kirjeldus	Hüdrogeoloogiline iseloom
1	Q _{III} ^{gl}	0-1 m	Huumuskiht, lokaalmoreen	Kvaternaarne veelade
2	O ₂ ^{as} -O ₁ ^{vl}	1-18 m	Lubjakivi	Veelade
3	O ₁ ^{lt-pk}	18-22 m	Glaukoniitsavi, diktüoneemakilt	Veepide
4	O ₁ ^{pk} -C ₁	22-37 m	Liivakivi	Veelade
5	C ₁ ^{lk-ln}	37-125 m	Savi aleuriidi vahekihtidega	Veepide
6	V ₂ ^{vr}	125-150 m	Liivakivi	Veelade

Koostas:

Kalle Alasi
BalRock OÜ